

Код пробы в ИЛЦ:

386.14.1.21

Дата проведения исследований: с 09.04.2021 11:40:00 по 10.04.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ОКБ	КОЕ В 100 см3	0		МУК 4.2.1018-01
ОМЧ (37 °С±1°С)	КОЕ в 1см3	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ В 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ инженер Золотухина Ю.С.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____ Хутова Ф.Н.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.