

## 11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Красногвардейском районе Регистрационный номер пробы в журнале 675.23 Образец поступил 26.04.2023 14:10 Место осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107 дата начала испытаний 26.04.2023 15:00, дата выдачи результата 04.05.2023 14:26					
1	ОКБ	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	6	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Ю. С. Золотухина, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-14/00675-23 от 05.05.2023