

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgje_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40; 385300,
Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107; 385440, Адыгея Респ,
Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт,
дом 27; Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



С.Д. Зацепина
02.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/07012-23 от 02.06.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005573 ОГРН 1050100522746)

2. Юридический адрес: 385322, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, СЕЛО ЕЛЕНОВСКОЕ, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ 3
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Красногвардейский, с Еленовское, ул Молодежная, 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая из распределительной сети

4. Место отбора: вода водопроводная, Адыгея Респ, р-н Красногвардейский, с Еленовское, ул Московская, 14

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.05.2023 10:15 - 10:25

Ф.И.О., должность: Чиназирова Г.Д., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Красногвардейском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.05.2023 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №517 от 9 января 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/07012-RA01-06.2-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

Протокол испытаний № 01-01/07012-23 от 02.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)