

8. Код образца (пробы): 01-01-14/01334-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1-Б	2010

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Красногвардейском районе Регистрационный номер пробы в журнале 1334-23 Образец поступил 18.07.2023 12:00 Место осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107 дата начала испытаний 18.07.2023 12:05, дата окончания испытаний 20.07.2023 10:53					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1
-					

Конец протокола испытаний № 01-01-14/01334-23 от 21.07.2023