

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,

Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:

krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,

В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Красногвардейском районе

М.А. Альхаов  
21.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-14/01338-23 от 21.07.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005573 ОГРН 1050100522746)

2. Юридический адрес: 385322, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, СЕЛО ЕЛЕНОВСКОЕ, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ 3  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Красногвардейский, с Еленовское, ул Молодежная, 3

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Адыгея Респ, р-н Красногвардейский, с Еленовское, ул Московская, 14

5. Условия отбора:

Дата отбора: 18.07.2023 -

Ф.И.О., должность: Чиназирова Г.Д. помощник санитарного врача

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата доставки в ИЛЦ: 18.07.2023

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-  
2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных  
распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №517 от 10 января 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты  
и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"