

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:

krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра

С.Д. Зацепина
26.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/10330-23 от 26.07.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005573 ОГРН 1050100522746)

2. Юридический адрес: 385322, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, СЕЛО ЕЛЕНОВСКОЕ, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ 3
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Красногвардейский, с Еленовское, ул Молодежная, 3

3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: МП ЖКХ "КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ", Водонапорная башня скважины №Р-76, Адыгея Респ, р-н
Красногвардейский, с Еленовское, , х. Сельников, ул. Шоссейная

5. Условия отбора:

Дата отбора: 17.07.2023 -

Ф.И.О., должность: Чиназирова Г.Д., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение обеспечения санитарно-
гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Красногвардейском районе

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата доставки в ИЛЦ: 17.07.2023

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на
станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие
требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №517 от 9 января 2023
г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты
и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Протокол испытаний № 01-01/10330-23 от 26.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)