

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
					(Издание 2013 года)
12	Полифосфаты	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 3,5	ГОСТ 18309-2014
13	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
14	Сульфат-ионы	мг/дм ³	67,9±6,8	Не более 500	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года)
15	Фторид-ионы	мг/дм ³	Менее 0,10	Не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года)
16	Хлорид-ионы	мг/дм ³	31,2±3,1	Не более 350	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года)
17	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
18	Цинк	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 5	ГОСТ Р 57162-2016 метод 1
-					

Конец протокола испытаний № 01-01/12156-23 от 04.09.2023