

| | | |
|-------|--|-----------------|
| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
| 1 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01, фотометрия № 11598-02 | 0200289 |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|-------------------------|-------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 12165 Образец поступил 22.08.2023 15:00 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 22.08.2023 15:05, дата окончания испытаний 31.08.2023 17:29 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | Не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 2 | Мутность | ЕМФ | 2,00±0,40 | Не более 2,6 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Привкус | балл | 0 | Не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| 4 | Цветность | градус цветности | Менее 1 | Не более 20 (градус) | ГОСТ 31868-2012 |
| - | | | | | |

Конец протокола испытаний № 01-01/12165-23 от 01.09.2023